



Symbole i oznaczenia	
	KIE LED 597 - 39,0 W Montaż dostropany
	CAMELEON MINI 1 LED 830 - 8,5 W Montaż dostropany
	Łącznik instalacyjny 1-begunowy uniwersalny 10/16A, 250V, p/1
	Łącznik instalacyjny 1-begunowy schodowy 10/16A, 250V, p/1
	Wywiesiacz instalacyjny oświetleniowy sufitowy (zostawić zapas przewodu 50cm)
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20 p/1
	Rozdzielnice elektryczne
	Sufit kasetonowy 60x60cm, Gypstone BASE 8 krawędź typu E-15
	Sufit podwieszony monolityczny Zpłyka OK
	Kaseton kratowy, wentylacyjny do podjęcia wentylacji intnej

**UWAGI:**

- Instalacje elektryczne wykonać jako podfunkcją. Ponad sufitami podwieszanymi przewody prowadzić w rurce osłonowej typu peszel.
- Osprezel zastosować o stopniu ochrony IP20. Przyjąć następującą podstawową wysokość montażu osprzetu:  
- 0,3m od posadzki: gniazda wtyczkowe,  
- 1,3m od posadzki: łączniki oświetlenia.  
Jako standard przyjęto serię AS firmy Ospeł.
- Przejścia przez ściany i stropy odizolować pożarowego uszczelnic masą ognioodporną HIL TI.
- Projekt opracowano na podstawie podkładów architektonicznych.

TYTUŁ OPRACOWANIA: <b>PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA POLACI DACHOWYCH OBIEKTU "DOMU SPORTOWCA"</b>		AUTOR ARCHITEKTURA: arch. Rafał Skoumal upr. nr 03/OPOKK/2008		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - BUDOWLANE "AQWA" S.C. ul. Królowej Jadwigi 1, 48 - 100 Glińcze tel. +48 500 253 296 prac.architektoniczna@gmail.com arch. Rafał Skoumal	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>DOM SPORTOWCA W M. CISOWA</b>		SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA: arch. Krystyna Król upr. nr 01/OPOKK/2015		TYTUŁ RYSUNKU: <b>RZUT PIĘTRA SUFIT PODWIESZANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <b>OSIEDLE CISOWA, DZ. NR 1089/1, 1088/2</b>		INWESTOR: GMINA KĘDZIERZYN - KOZŁE UL. GRZEGORZA PIROMOWICZA 32 47 - 200 KĘDZIERZYN - KOZŁE		DATA: <b>25.05. 2017</b>	
BRANŻA: <b>ARCH. - BUDOWL. / ELEKTRYCZNA</b>		ETAP: <b>01-A/E PB</b>		SKALA: <b>1:100</b>	