

Kędzierzyn-Koźle, dnia 22 czerwca 2017r.

D/DR/ 1310 /17

**Zakład Usługowy ELPRO**  
**Andrzej Klimowicz**  
**Aleja Partyzantów 10B/6**  
**47-224 Kędzierzyn-Koźle**

**Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji wydzielonej sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Stolarskiej**

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie branżowe z dnia 20.06.2017 r. informujemy że, **pozytywnie** opiniujemy trasę sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Stolarskiej.

Wytyczne przy wykonywaniu prac w rejonie sieci ciepłowniczej:

- powiadomić MZEC o przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
- Wykonawca oświetlenia powiadomi MZEC o planowanych pracach w rejonie skrzyżowania z siecią ciepłowniczą na 5 dni przed w/w pracami,
- prace w rejonie skrzyżowań z siecią ciepłowniczą prowadzić ręcznie,
- przy skrzyżowaniach z siecią ciepłowniczą założyć rury ochronne na kabel oświetleniowy,
- przed rozpoczęciem prac w rejonie sieci ciepłowniczej, w obecności Wykonawcy zostanie wykonany pomiar rezystancji sieci alarmowej,
- wszystkie prace w rejonie sieci ciepłowniczej zostaną protokolarnie odebrane przez przedstawiciela MZEC K-Koźle,
- ewentualne szkody powstałe w wyniku budowy oświetlenia zostaną naprawione przez koszt Wykonawcy.

**Z poważaniem**

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

mgr Jolanta Gądek - Rypel

Załączniki:

- plan zagospodarowania terenu - 1 szt.
- faktura