

LEGENDA:

	Tablica rozdzielcza
	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A
x2	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, podwójne
	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, IP44
x2	Gniazdko wtyczkowe 2P+Z, 16A, IP44, podwójne
16A	Gniazdko wtyczkowe 3P+N+Z, 16A, IP44
32A	Gniazdko wtyczkowe 3P+N+Z, 32A, IP44
T1/1	Rozdzielnica / nr obwodu
IT	Gniazdko RJ45
SIT/1.1	Szafka IT/ nr obwodu
	Napęd elektryczny (wentylator)

- UWAGI:
- Instalację elektryczną wykonać jako podtynkową.
 - Instalację IT wykonać jako podtynkową prowadzoną w rurkach peszla.
 - Gniazda montować na wysokości :
 - w pomieszczeniach biurowych 0,3m
 - w salach zabaw 1,8m
 - w korytarzach 1,4m
 - w pomieszczeniach technicznych 1,2m
 - Łączniki oświetlenia montować na wys. 1,4m.
 - W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych typu kuchnia, WC itp. stosować osprzęt IP44.
 - Ostateczne rozmieszczenie i ilość gniazd ustalić z Inwestorem w trakcie montażu

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

MODUŁ

inż. arch. Tomasz Jurkowski
47-224 K-Koźle, ul. Józefa Bema 2E/9
tel. kom.: 607 555 193
e-mail: tjurk@tlen.pl

Temat opracowania:		Projekt wykonawczy			
Adres inwestycji:		ul. Kozielska 3 Kędzierzyn-Koźle 47-224			
Inwestor:		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE ul. KOZIELSKA 3			
Opracował:	inż. Piotr Czarniecki	OPL/0595/POOE/10		24.04.2017r.	
Projektował:	inż. Piotr Czarniecki	OPL/0595/POOE/10		24.04.2017r.	
Branża: Elektryczna	Skala: 1:50	Tytuł rysunku: PLAN GNIAZD WTYCZKOWYCH PODDASZE			RYS.NR. E-11 ARK. 1/1

