



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 77 483 47 31, faks. 77 483 47 31

Gazownia w Kędzierzynie Koźlu

ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 483 47 31, faks. 77 483 47 31

e-mail: RG.Kedzierzyn-Kozle@zabrze.psg

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

ul. Grunwaldzka 6

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Nasz znak: W251/0000007017/00001/2017/00000

Kędzierzyn-Koźle, 29.03.2017

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

**Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2017 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
LOKAL MIESZKALNYW BUDYNKU WIELORODZINNYM, adres: Kędzierzyn-Koźle, ul. Aleksandra Głowackiego 13/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW
PRZYGOTOWANIE CWU
OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kocioł dwufunkcyjny	24,00	1	24,00
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem	9,00	1	9,00
Łączna moc [kW]			33,00

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 3,5 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 1300.00 [m³/rok] .
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg niskiego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: STAL, DN 100 [mm]
 - 6.3. Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle Głowackiego Aleksandra

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Nr Klienta: 7023240

Otrzymują:

1. Klient
2. W251

Numer POD

PL0031909340

Kod kreskowy



- 6.4. Istniejące przyłącze o średnicy: 50mm, STAL, Kęd Głowackiego 13
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
- 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
- 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1.6 [kPa], maksymalne 2.5 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: LOKAL MIESZKALNYW BUDYNKU WIELORODZINNYM, adres: Kędzierzyn-Koźle, ul. Aleksandra Głowackiego 13/3
- 8.2. Charakterystyka układu pomiarowego:
- 8.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G2,5 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane
- 8.3. Inne wymagania:
- Do montażu gazomierza odbiorca ma zamontować belkę montażową tzw.monozłącze.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: kurek główny na przyłączy gazu, lokalizacja: szafka na zewnętrznej ścianie budynku.
Szafka na kurek główny jest własnością właściciela budynku i na nim ciąży obowiązek zakupu,montażu i konserwacji.
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
- 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 28.03.2019, o ile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
- 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
- 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
- 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
Po wykonaniu instalacji należy dostarczyć zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym wypełnione w oparciu o decyzję budowlaną, zaświadczenie kominiarskie końcowe, protokół próby szczelności podpisany przez wykonawcę z uprawnieniami i kierownika budowy.
- Dane kontaktowe: Anna Podolska tel 77 48 347 31 anna.podolska@zabrze.psgaz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został przygotowany i zaakceptowany przez:

MARIUSZ MECNER,

oraz zaakceptowany przez:

PIOTR PODOLSKI,

wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH ARKADIUSZ TYLKA
Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle
Nip: 7541413119
Tel: 601828539
Mistrz kominiarski: Arkadiusz Tylka

Opinia OP/91/2017

Odbiorca	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Data wystawienia:	2017-03-22
Adres:	ul.GŁOWACKIEGO 13/3		
	47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
NIP:	749-000-70-70		

Sporządzona w celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

- KOCIOŁ C.O.GAZ KOMORA ZAMKNIĘTA PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU NR.4, W ŁAZIENCIE OTWÓR PO PIECYKU.
- KRATKĘ WENTYLACYJNĄ PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU NR.3, W ŁAZIENCIE ISTNIEJĄCA KRATKA.
- KRATKĘ WENTYLACYJNĄ W KUCHNI PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU NR.13.
- ISTNIEJĄCĄ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ W KUCHNI NALEŻY ZAMUROWAĆ.
- W KUCHNI WYKONAĆ PRAWIDŁOWY NAWIEW W ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU.
- PO WYKONANIU ZGŁOSIĆ DO ODBIORU.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego: Arkadiusz Tylka

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Arkadiusz Tylka
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 699
Tylka Arkadiusz

ZAKŁAD
USŁUG KOMINIARSKICH
Arkadiusz Tylka
ul. Grunwaldzka 27
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel. 601 828 539
NIP 754-141-31-19