



UWAGI:

1. Grzejniki wyposażać w zawory termostaticzne z nastawą wstępną,
2. Na powrocie zastosować zawory odcinające powrotne,
3. Instalację w obrębie lokali mieszkaniowych wykonać jako miedzianą,
4. Instalację wewnętrzną rozprowadzić po wierzchu ścian przy podłodze,
5. Podejścia pod grzejniki wykonać rurą $\varnothing 15 \times 1,0$,
6. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,



Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkaniowym przy ul. Głowackiego 13/3	Faza
Tytuł rys.	Rzut pomieszczeń - instalacja c.o.	413/I/17
Investor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Data
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik	20.05.17
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	Skala
		1:100
		Nr rys.
		03