



UWAGI:

1. Grzejniki wyposażać w zawory termostaticzne z nastawą wstępną,
2. Na powrocie zastosować zawory odcinające powrotne,
3. Instalację w obrębie lokali mieszkaniowych wykonać jako miedzianą,
4. Instalację wewnętrzną rozprowadzić po wierzchu ścian przy podłodze oraz pod sufitem,
5. Podejścia pod grzejniki wykonać rurą $\varnothing 15 \times 1,0$,
6. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
7. W łazience zastosować grzejnik w wersji ocynkowanej,

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkaniowym przy ul. Żeglarskiej 11/6		Faza	488/I/19
Tytuł rys.	Rzut pomieszczeń - instalacja c.o.		Data	30.04.19
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Skala	1:100
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14		Nr rys.	03
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński		Podpis	

