



#### UWAGI:

1. Lokalizację i przyporządkowanie poszczególnych kanałów wentylacyjnych przyjęto zgodnie z opinią kominiarską,
2. Zdemontować istniejące orurowanie nieczynnej instalacji gazowej,

7	szafka gazowa np. typ G-045 420x515x250	1
6	gazomierz G2,5 (w zakresie Zakładu Gazowniczego)	1
5	stelaż pod gazomierz 130 mm	1
4	zawór kulowy do gazu DN25 (istniejący zalecana wymiana)	1
3	złącze elastyczne do gazu DN15	1
2	zawór kulowy do gazu DN15	1
1	kuchenka gazowa 4-panikowa z piekarnikiem (istniejąca)	1
L.p	Nazwa	Ilość

#### Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkaniowym położonym przy ul. Kościuszki 73/1		Faza	486/I/19
Tytuł rys.	Rzut lokalu - instalacja gazowa		Data	15.04.2019
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Skala	1:100
Projektował	mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14		Podpis	01
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński		Podpis	