



UWAGI:

1. Instalację wewnętrzną wykonać jako stalową lub miedzianą (lutowaną na lut twardy lub łączoną systemem złączek zaciskowych),
2. Wszystkie przejścia przez przegrody prowadzić w rurach ochronnych,
3. Projektowaną instalację podłączyć do istniejącej instalacji gazowej,

7	szafka gazowa np. typ G-045 420x515x250	1
6	gazomierz G2,5 (w zakresie Zakładu Gazowniczego)	1
5	stelaż pod gazomierz 130 mm	1
4	zawór kulowy do gazu DN25 (istniejący zalecana wymiana)	1
3	złącze elastyczne do gazu DN15	1
2	zawór kulowy do gazu DN15	1
1	kuchenka gazowa 4-panikowa z piekarnikiem (istniejąca)	1
L.p	Nazwa	Ilość

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT" ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03		
Temat	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkaniowym położonym przy ul. Kościuszki 73/1	Faza 486/I/19
Tytuł rys.	Rozwinięcie instalacji gazowej	Data 15.04.2019
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala ---
Projektował	mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14	Podpis Nr rys.
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	02