



Zakład Usług Kominarskich Grzegorz Szlachin
Kolejowa 8
47-214 Komorno
Nip: 747-118-34-98
Tel: 502 463 403
Mistrz kominarski: Grzegorz Szlachin

Opinia OP/193/2019

Odbiorca	Wspólnota Mieszkaniowa	Data wystawienia:	16.09.2019
Adres:	ul.P.Skargi 87,89,91,93		
	47-220 Kędzierzyn-Koźle		
NIP:	749-20-89-480		

W związku z niewystarczającą ilością przewodów kominowych w w/w budynku należy wyprowadzić przewody kominowe ponad dach .

Dotyczy 89/2 .

W pomieszczeniu łazienki wyprowadzić przewód salinowy SPS ponad dach , następnie podłączyć kocioł c.o gaz (kondensacyjny) .

Po likwidacji gazowego podgrzewacza wody m 2 podłączyć kratkę wentylacji wywiewnej łazienki m 1 .

Przewód wentylacji wywiewnej m 2 , łazienki wyprowadzić ponad dach zgodnie z obowiązującymi przepisami .

W drzwiach łazienki zamontować kratownicę nawiewną o pow. 220 cm 2 .

Po wykonaniu w/w zaleceń zgłosić do odbioru końcowego .

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego: Grzegorz Szlachin

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Zakład Usług Kominarskich
Grzegorz Szlachin
47-214 KOMORNO, ul. Kolejowa 8
tel. kom. 502 463 403
NIP 747-118-34-98