



Zakład Usług Kominarskich Arkadiusz Tylka
Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Nip: 754-141-31-19
Tel: 601828539
Mistrz kominarski:

Opinia OP/176/2019

Odbiorca	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	Data wystawienia:	2019-04-29
Adres:	ul.P.SKARGI 75/1		
	47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
NIP:	749-000-70-70		

Sporządzona w celu:

wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

- KOCIOŁ C.O.GAZ KOMORA ZAMKNIĘTA NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU NR 1,
- KRATKĘ WENTYLACYJNĄ PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU NR.4.W KUCHNI PO LIKWIDACJI PIECA KAFLOWEGO PODŁĄCZENIE WYKONAĆ RURĄ METALOWĄ FI/150 PRZESZ KORYTARZ
- W ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU WYKONAĆ NAWIEW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
- PO WYKONANIU ZGŁOSIĆ DO ODBIORU KOŃCOWEGO.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego:

Podpis osoby upoważnionej do odebrania

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru KKP
woj. opolskie pod nr 699
Tylka Arkadiusz

ZAKŁAD
USŁUG KOMINIARSKICH
Arkadiusz Tylka
ul. Grunwaldzka 27
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
tel. 601 828 539
NIP 754 - 141 - 31 - 19

PODŁ.C.O.GAZ .KUCH.

1 2

PODŁ.WENT.KUCH.

3 4