



**Zakład Usług Kominarskich Arkadiusz Tylka**  
**Grunwaldzka 27**  
**47-220 Kędzierzyn-Koźle**  
**Nip: 754-141-31-19**  
**Tel: 601828539**  
**Mistrz kominarski:**

## Opinia OP/303/2018

Odbiorca	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>	Data wystawienia:	<b>2018-10-03</b>
Adres:	<b>ul. GŁOWACKIEGO 10/1</b>		
	<b>47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE</b>		
NIP:	<b>749-000-70-70</b>		

Sporządzona w celu:  
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

KOCIOŁ C.O. GAZ KOMORA ZAMKNIĘTA W KUCHNI NALEŻY WYPROWADZIC RURĄ METALOWĄ  
ATESTOWANĄ PONAD DACH.  
KRATKĘ WENTYLACYJNĄ W KUCHNI NALEŻY WYPROWADZIC PONAD DACH RURĄ METALOWĄ  
IZOLOWANĄ  
W ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU WYKONAC NAWIEW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

PO WYKONANIU ZALECEŃ ZGŁOSIĆ DO ODBIORU KOŃCOWEGO.

Opinia sporządzona przez posiadającego uprawnienia Mistrza Kominarskiego:

Podpis osoby upoważnionej do odebrania:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  
2018 -10- 04  
DATA WSPŁYWU

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
Wpisany do Rejestru KKP  
woj. opolskie pod nr 698  
**Tylka Arkadiusz**

**ZAKŁAD**  
**USŁUG KOMINIARSKICH**  
**Arkadiusz Tylka**  
ul. Grunwaldzka 27  
47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE  
tel. 601 828 539  
NIP 754-141-31-19