

P/001/MOSiR/2016 - PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆ KOŃCOWEJ KORYTARZA NA SZATNIE W BUDYNKU USŁUGOWO- SOCJALNYM STADIONU KUŹNICHKA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

[Ogłoszenie o przetargu](#) - plik w formacie .PDF

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#) - plik w formacie .DOC

[Załączniki do SIWZ](#) - plik w formacie .ZIP

Pytania od potencjalnych oferentów:

1. Czy w pomieszczeniu gospodarczym znajduje się stacja uzdatniania wody do basenu i należy ją zdemontować i ponownie zamontować, czy też nie ma takiej stacji i wykonawca ma dostarczyć nową stację uzdatniania wody?

W obecnym pomieszczeniu gospodarczym znajduje się stacja uzdatniania wody, którą należy przenieść do nowego pomieszczenia oraz zainstalować i dokonać przeglądu przed uruchomieniem.

2. Proszę o informację, jaką wysokość mają mieć pomieszczenia łaźni parowej, sauny fińskiej i sauny infrared wewnątrz?

Wysokość tych pomieszczeń wewnątrz nie została dokładnie określona. Powinna ona wynikać z obowiązujących w tym zakresie przepisów, technologii wykonania, ekonomii i wygody użytkowania przewidzianych dla tego typu pomieszczeń.

[Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia](#) - plik w formacie .PDF

Uwagi:

[Protokół otwarcia ofert](#) - plik w formacie .PDF