



TYP APARATU / CHAR. ODBIORU	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	KONTROLA NAPIĘCIA	OCHRONA OD PRZEPIEĆ	ROZDZIELNIA TS	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	SUSZARKA 1	SUSZARKA 2	SUSZARKA 3	SUSZARKA 4	GNIAZDA 230V
NR OBWODU				T7-TS	T7-O1	T7-O2	T7-O3	T7-O4	T7-O5	T7-F1	T7-F2	T7-F3	T7-F4	T7-F5
POMIESZCZENIE				5	KOMUNIKACJA	1	3	4	POM. TECHNICZNE					
MOC [W]				33 000	144	367	321	252	72	1000	1000	1000	1000	1500

Pi = 45,8 kW
Ps = 35,4 kW

UKŁAD SIECI
TN-C-S

SZYBKE SAMOCZYNNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

obudowa IP30; 4x12 mod.

PROJ.:	mgr inż. ANDRZEJ KLIMOWICZ nr upr. OP/L0700/PW0E/11	
OBIEKT:	BUDYNEK USŁUGOWO - SOCJALNY	
TEMAT OPRAC:	PRZEBUDOWA ZESPOŁU SAUN	
FAZA OPRAC.:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
LOKALIZACJA:	47-200 KĘDZIERZYN-KOŹŁE, UL. GRUNWALDZKA 71, DZIAŁKA NR 1697	
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, AL. JANA PAWŁA II 29, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹŁE	
TABLICA ROZDZIELCZA T7 - SCHEMAT		RYS. NR E2 03.2016 r.