



Kędzierzyn-Koźle 26.02.2020 r.

DZ.7031.351.2020

Dot. Przetargu nieograniczonego na Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Gajowej 4 w Kędzierzynie-Koźlu. Znak sprawy: DZ/2/PN/2020.

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego jw. wyjaśniamy:

Zapytania do przetargu:

Pyt. 1 – Czy komin przylegający bezpośrednio do budynku będzie również docieplany?

Odp. Komin nie będzie ocieplany.

Pyt. 2 – Czy wyprowadzona skrzynka gazowa + instalacja gazowa zewnętrzna może być obudowana styropianem?

Odp. Istniejącą instalację gazową należy umieścić w korytku instalacyjnym lub wykonać otwartą bruzdę obrobioną zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pyt. 3 – Czy istniejące i luźno zwisające przewody elektryczne na elewacji mają zostać schowane pod styropianem czy wyprowadzone na zewnątrz ocieplenia?

Odp. Kable mają być schowane pod styropian.

Pyt. 4 – W załączonym przedmiarze robót nie ma instalacji odgromowej, natomiast w przedstawionym zakresie robót jest do wykonania. Czy wykonanie tej instalacji jest robotą dodatkową czy należy ją ująć w cenie?

Odp. Należy ująć w cenie wykonanie instalacji odgromowej.

DYREKTOR

Inż. Stanisław Wearzyn