

# Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



BRM.0003.2.22.2020



Kędzierzyn-Koźle, 8 maja 2020 r.

Pan Jacek Król  
Radny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: wniosku o montaż poręczy przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, zwanego dalej budynkiem urzędu.

Odpowiadając na wniosek złożony na sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 29 kwietnia 2020 r. informuję, iż:

1) zgodnie z § 296 ust.1-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065), schody wewnętrzne i zewnętrzne w budynku użyteczności publicznej, służące do pokonania wysokości:

- a) nieprzekraczającej 0,5 m - nie wymagają zaopatrzenia w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej,
- b) przekraczającej 0,5 m - powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo - i prawostronne ich użytkowanie;

2) przy wejściu głównym do budynku urzędu:

- a) w wewnętrznym przedsionku głównej klatki schodowej, obejmującym schody służące do pokonania wysokości ok.1,2 m, zamontowane są obustronnie poręcze przyścienne,
- b) w obrębie i sąsiedztwie podestu obejmującego 2 schody służące do pokonania wysokości ok.0,3 m, nie ma obowiązku montażu balustrad, poręczy lub innych zabezpieczeń;

3) osoby niepełnosprawne lub mające trudności z poruszaniem się mogą korzystać z przewidzianego dla nich i odpowiednio oznaczonego wejścia tylnego do budynku z możliwością skorzystania z windy (w okresie ograniczonego trybu obsługi interesantów w stanie epidemii pracownik wezwany do wykonania czynności na rzecz osoby niepełnosprawnej zapewnia jej dostęp do pomieszczeń Urzędu);

4) w żadnym z budynków urzędu nie odnotowano do dnia dzisiejszego upadku interesanta spowodowanego brakiem poręczy w obrębie jakiegokolwiek ciągu komunikacyjnego, a mający miejsce w dniu 28 kwietnia 2020 r., spowodowany przyczynami zdrowotnymi przypadek zasłabnięcia interesanta w okolicach podestu położonego przy wejściu głównym do budynku, nie pozostawał w żadnym związku przyczynowo - skutkowym z dopuszczalnym w świetle przepisów prawa brakiem poręczy zewnętrznej w tym miejscu.

W ramach dążenia do zapewnienia mieszkańcom optymalnego sposobu korzystania z usług Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków zostanie rozważona możliwość montażu dodatkowej, zewnętrznej poręczy przy wejściu głównym do budynku urzędu.

PREZYDENT MIASTA

*Sabina Nowosielska*



**Kędzierzyn-Koźle**  
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

SEKRETARZ MIASTA

*Zbigniew Romanowicz*

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  
tel. +48 77 40 50 338  
fax +48 77 40 50 385  
e-mail: [prezydent@kedzierzynkozle.pl](mailto:prezydent@kedzierzynkozle.pl)