

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia 9 września 2016 r.



Pani Agnieszka Iłowska
Radna Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: interpelacji złożonej podczas sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 31 sierpnia 2016 r., w sprawie planowanego remontu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyjaźni w Kędzierzynie-Koźlu

W odpowiedzi na Pani interpelację/zapytanie o której mowa na wstępie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. informują co następuje:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Przyjaźni jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu.
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyjaźni na odcinku od Kanału Gliwickiego do wysokości budynku nr 90 oraz w ulicach przyległych do ul. Przyjaźni planuje się w latach 2017-2019 po uzyskaniu dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania: 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej lub pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
3. Dokumentacja projektowa dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyjaźni została zlecona przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. tylko jeden raz. Powyższe sfinansowane zostało ze środków własnych spółki.

Zatwierdzam

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kędzierzyn-Koźle

Artur Maruszczak
ZASTĘPCA PREZYDENTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

