



UWAGI:

1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa,
2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizje z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,

<h1>Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"</h1> <p>ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03</p>		
Temat	Budowa wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy ul. Archimedesza 2 w Kędzierzynie-Koźlu	Faza
		523/I/20
Tytuł rys.	Rzut I piętra - instalacja c.o.	Data
		05.2020
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala
		1:80
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik	Nr rys.
Sprawdził		03
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	