



UWAGI:

1. Lokalizację i przyporządkowanie poszczególnych kanałów wentylacyjnych i spalinowych przyjęto zgodnie z opinią kominiarską,
2. Zgodnie z opinią kominiarską wykonać stosowne przekucia pod otwory wentylacyjne i spalinowe,

6	elastyczne przyłącze gazowe DN15 l=0,5 m	1
5	zawór kulowy do gazu DN15	1
4	kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem (istniejąca)	1
3	filtr siatkowy do gazu DN20	1
2	zawór kulowy do gazu DN20	1
1	kocioł gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy do 24 kW	1
L.p	Nazwa	Ilość

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkaniowym położonym przy ul. Piotra Skargi 57/2	Faza	529/I/20
Tytuł rys.	Rzut lokalu - instalacja gazowa	Data	31.07.2020
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala	1:100
Projektował	mgr inż. Magdalena Żydzik	Podpis	01
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	