



## UWAGI:

1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa,
2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizję z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,

## Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

|                |   |        |          |
|----------------|---|--------|----------|
| Temat          | Budowa wewnętrznej instalacji grzewczej<br>w budynku mieszkalnym<br>przy ul. Archimedeśa 2 w Kędzierzynie-Koźlu |        | Faza     |
|                |   |        | 523/I/20 |
| Tytuł rys.     | Rzut II piętra - instalacja c.o.  |        | Data     |
|                |   |        | 05.2020  |
| Inwestor       | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych<br>ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle                               |        | Skala    |
|                |   |        | 1:80     |
| Autor projektu | mgr inż. Magdalena Żydzik   | Podpis | 04       |
| Sprawdził      |   | Podpis |          |
| Wykonał        | mgr inż. Marek Burzyński  | Podpis |          |