



UWAGI:

1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa,
2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizję z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat	Budowa wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy ul. Koszykowej 11 A,B w Kędzierzynie-Koźlu		Faza
Tytuł rys.	Rzut parteru - instalacja c.o.		526/I/20
Investor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Data
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik	Podpis	06.2020
Sprawdził		Podpis	02
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	