



**UWAGI:**

1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa,
2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizję z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,

**Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"**

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

|                |   |        |          |
|----------------|---|--------|----------|
| Temat          | Budowa wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym przy ul. Koszykowej 11 A,B w Kędzierzynie-Koźlu | Faza   | 526/I/20 |
| Tytuł rys.     | Rzut II piętra - instalacja c.o.  | Data   | 06.2020  |
| Inwestor       | Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle                                | Skala  | 1:60     |
| Autor projektu | mgr inż. Magdalena Żydzik   | Podpis | 04       |
| Sprawdził      |   | Podpis |          |
| Wykonał        | mgr inż. Marek Burzyński  | Podpis |          |