

KLATKA NR 77

poddasze  
±5.60

I piętro  
±2.80

parter  
±0.00

piwnica  
±2.30

LEGENDA:



- opis pionu




- numer lokalu mieszkaniowego



- projektowany grzejnik

OPIS WĘZŁA POMIAROWEGO:



- UWAGI DO WĘZŁA POMIAROWEGO:
1. Projekt zakłada poziome położenie węzła pomiarowego. Jeżeli podczas realizacji wykonawca stwierdzi, że taki sposób podłączenia jest nie możliwy do wykonania (np. kolizje z innymi instalacjami, brak miejsca itp.) to ma możliwość korekty kierunków wejść i wyjść z węzła pomiarowego. O planowanej zmianie należy powiadomić zarządcę oraz projektanta,
  2. Kolektor zasilający poszczególne węzły pomiarowe na danej kondygnacji należy prowadzić w obrębie szafki instalacyjnej (dobrać odpowiedni jej rozmiar),
  3. Przykład pokazuje rozwiązanie z zabudową węzła w indywidualnej szafce instalacyjnej. W zależności od możliwości zabudowy można zastosować jedną szafkę zbiorczą dla wszystkich lokali mieszkaniowych znajdujących się na danej kondygnacji.

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"  
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat	Projekt instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 65-81	Faza	539/I/20
Tytuł rys.	Rozwinięcie instalacji c.o. - klatka nr 77	Data	09.2020
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala	1:50
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik	Podpis	05g
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	
Sprawdził		Podpis	