


UWAGI:

1. Grzejniki wyposażyć w zawory termostaticzne z nastawą wstępną,
2. Na powrocie zastosować zawory odcinające powrotne,
3. Instalację w obrębie lokali mieszkaniowych wykonać jako miedzianą,
4. Instalację wewnętrzną rozprowadzić natynkowo,
5. W najwyższych punktach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne,
6. Podejścia pod grzejniki wykonać rurą $\varnothing 15 \times 1,0$,
7. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,



Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03

Temat	Projekt wew. instalacji grzewczej w lokalach mieszkaniowych przy ul. Piastowskiej	Faza	552/I/21
Tytuł rys.	Rzut pomieszczeń lokalu 43/10 - instalacja c.o.	Data	01.2021
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala	1:100
Autor projektu mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis	Nr rys.	09
Wykonał mgr inż. Marek Burzyński	Podpis		