



Kędzierzyn-Koźle 24.03.2021

DZ.27.38.2021

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Zmianę systemu ogrzewania w gminnych lokalach komunalnych”

Znak sprawy: DZ/1/PN/2021

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego jw. wyjaśniamy:

Pytanie 1: Czy zamiast rur miedzianych można zastosować rury KAN STEEL lub PEX?

Odp. Należy stosować rury miedziane lub stalowe zaciskowe.

Pytanie 2: Czy na klatce schodowej jest już ciepłomierz istniejący i do niego należy podłączyć instalację?

Odp. W przedmiarach są określone dla poszczególnych lokali sposoby podłączenia instalacji.

Z up. DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bartos

DZ WN

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Grunwaldzka 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP 7490007070, Regon 530859315
tel. 77 483-49-81, 77 483-55-64, 77 483-40-71,
77 481-89-71
fax. 77 483-46-10

Administracja Budynków Komunalnych
ul. Juliusza Ligonia 5a
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 483-48-85, 77 483-26-02
Punkt Stare Miasto
ul. Skarbowska 1a
tel. 77 482-38-36, 77 482-32-26
fax. 77 482-32-14

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gliwicka 20
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 483-85-28
tel. kom. +48 604 22 96 91