

Kędzierzyn-Koźle, 2015-09-24

IRE.7012.10.2015.KS

WARUNKI TECHNICZNE
dot. oświetlenia ul. Witosa w Kędzierzynie-Koźlu

1. Instalacja oświetleniowa przy ul. Witosa jest pozostałością po Zakładach Azotowych. Poza odcinkową wymianą niektórych przęseł kablowych (dokonaną w latach 2000-2004) cechuje się złym stanem technicznym. W tych okolicznościach, planując przebudowę tej ulicy należy uwzględnić budowę nowego oświetlenia. Odcinki kabli przewidziane przez projektanta do dalszego wykorzystania wymagać będą wcześniejszego sprawdzenia ich stanu (poprzez wykonanie pomiarów elektrycznych).
2. Część latarni jest w złym stanie technicznym stąd, z uwagi na zachowanie jednorodności, wskazana jest ich wymiana na całym odcinku ulicy.
3. Przebudowa oświetlenia wymagać będzie sprawdzenia możliwości zasilania nowych obwodów z istniejącej szafki. Miejscem zasilania energią elektryczną projektowanego oświetlenia jest szafka SOU- 5303 usytuowana przy ul. Jordanowskiej.
4. Zaleca się dobór słupów aluminiowych oraz opraw LED dla projektowanych latarni.
5. Projektowana instalacja oświetleniowa winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
6. Proponowane rozwiązania techniczne (w tym wzornictwo latarni), na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, przed przekazaniem Zamawiającemu, należy uzgodnić z tut. Wydziałem.

ENERGETYK MIEJSKI


Krzysztof Szczukocki