



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dn.	21-09-2015
Złożono osobiście	
Podpis.....	Ilość zł. - 2
Nr ewidencyjny.....	IRE 705747

**Rejon Dystrybucji Gazu**  
**w Kędzierzynie- Koźlu**  
ul.Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
tel.077 483 47 31, faks 077 483 47 31  
RG.Kedzierzyn-Kozle@zabrze.psgaz.pl

**Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle**  
**Wydział Inwestycji,**  
**Remontów i Eksploatacji**  
**ul. Piramowicza 32**  
**47-200 Kędzierzyn-Koźle**

Wasz znak: IRE-DS.7011.39.2015.ZB  
Nasz znak: TR-3/ 388 /160007549/2015

Kędzierzyn-Koźle, 17.09.2015

URZĄD MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji  
płynęło: 21.09.2015  
L.dz. 2020

Dot.: PT i wykonanie przebudowy ul. Wincentego Witosa w Kędzierzynie-Koźlu

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.09.2015 w sprawie przebudowy ulicy Wincentego Witosa

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Kędzierzynie-Koźlu ,informuje że :

1. W rejonie objętym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieć gazowa pozostająca w eksploatacji Rejonu Dystrybucji Gazu Kędzierzyn – Koźle.
2. Na załączonych mapach sieć gazową zaznaczono kolorem:
  - żółtym czynną sieć niskiego ciśnienia stal DN 250 wraz z przyłączami stal DN 50, stal DN 40 gazu ziemnego wysokometanowego rok budowy 1996.
  - żółtym przerywanym sieć nieczynną

Rejon Dystrybucji Gazu nie jest w stanie jednoznacznie podać głębokości posadowienia gazociągów dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne.

3. Skrzyżowania i zbliżenia z sieciami gazowymi należy wykonać zgodnie z normą ( 1 )
4. W trakcie wykonywania robót należy zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem ( 2 ).
5. W wypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową w przypadku nie zachowania odległości normatywnych należy zabudować rury osłonowe.
6. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod płatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Kędzierzynie - Koźlu.

7. Przed przystąpieniem do prac w celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów należy do Rejonu Dystrybucji Gazu w Kędzierzynie – Koźlu przesłać stosowne zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.
8. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Kędzierzyn – Koźle.
9. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.o. – Zakład w Opolu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
  - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
  - pokrycia strat odbiorców w przypadku przerwy w dostawie gazu
10. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzgodni ją w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu w Opolu oraz wykona roboty na własny koszt.
11. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Rejonu Dystrybucji Gazu w Kędzierzynie – Koźlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
12. Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.

**Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma łącznie z mapą (mapami) stanowiącą załącznik graficzny.**

**Obowiązujące normy i przepisy:**

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
- (2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640).

Z poważaniem  
**KIEROWNIK**  
Rejon Dystrybucji Gazu  
w Kędzierzynie Koźlu

Piotr Podolski

Otrzymują:

1. Adresat + mapa
2. a/a