

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

7

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Kancelaria Ogólna

Wysłano

2016 -04- 12



Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Kancelaria Kędzierzyn-Koźle, 29.02.2016 r.

Wysłano

IRE-DS.7012.40.2015.2016.ZB

podpis „V-CAD” Pracownia Projektowa
ul. Proszowicka 14
31-228 Kraków

2016 -03- 08

podpis

z potwierdzeniem odbioru

podpis

Dotyczy: dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy cmentarza komunalnego os. Kuźniczka w Kędzierzynie-Koźlu

Niniejszym informujemy, że uzgadniamy koncepcję cmentarza dla etapu I wg wersji 1 oraz akceptujemy rozwiązania koncepcyjne dla etapu II i III wg wersji 1 i 2 jako spełniające wymagania sprecyzowane w opisie przedmiotu zamówienia.

W ostatecznej formie koncepcji prosimy o poprawienie następujących elementów:

- 1) na rys. zagospodarowania terenu – skala 1:1000:
 - a) w etapowaniu inwestycji dorysować drogę dojazdową
 - b) w analizie komunikacji, parkingów i wejść zlikwidować opisy dotyczące wjazdów na miejsca składowania odpadów;
- 2) w legendzie etapu I dopisać przy oznaczeniu „miejsce składowania... KP-7” cyferkę 3;
- 3) droga dojazdowa w wersji bez m.p. – sugerujemy, aby miała minimalną szerokość zgodnie z przepisami o drogach (brak m.p.z.p.), a jej przebieg max wykorzystał teren Gminy (zwłaszcza działkę 1712/1 do włączenia tej drogi do ul. Grunwaldzka) oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn-Koźle;
- 4) wjazd na działkę 4193/1 (etap II) przeorganizować i przystanek dla 2 autobusów przewidzieć przy prawostronnym krawężniku (zygzaki) – nie akceptuje się wysepki rozdzielającej na ul. Gajowej oraz brak jest zgody na likwidację istniejących m.p. przy pawilonach handlowych;
- 5) zlikwidować furtkę na parking objęty etapem III i tu zlokalizować miejsce pod kontener KP-7;
- 6) w zakresie pól grzebalnych pozostawić tylko:
 - a) groby ziemne pojedyncze 2 m x 1 m
 - b) groby pojedyncze murowane – rozmieścić w jednej z kwater: KW A4, A5, A8 lub A11
 - c) groby rodzinne murowane 2 trumny wgłąb
 - d) groby dziecięce i kolumbaria – bez zmian- na wszystkich kwaterach zastosować jednolitą linię grobów.

Rezygnuje się z pomysłu zastosowania studni chłonnych.

W dalszych pracach projektowych etapu I należy ponadto uwzględnić:

- 1) do odprowadzenia wód opadowych max wykorzystać tereny zielone;
- 2) sugeruje się zastosowanie również ścieków przykrawężnikowy;
- 3) do kontenerów KP-7 samochody będą podjeżdżać tyłem, dlatego proszę o przemyślenie ich osłon, aby w krótkim czasie nie uległy zniszczeniu.

Zgodnie z umową oczekujemy przekazania koncepcji: 5 egz. w wersji drukowanej i 1 egz. na płycie CD, przygotowane stosownie do wytycznych w opisie przedmiotu zamówienia.

Załącznik:

-oryginał pisma z TAURON (oświadczenie o możliwości
Przyłączenia do sieci i dostaw energii elektr.)

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Kamila Bieńkowska

IRE-DS a/a



Kędzierzyn-Koźle
Jestem eKKO

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-00-15-170
www.kedzierzynkozle.pl

Wydział Inwestycji,
Remontów i Eksploatacji
tel. +48 77 40 50 380
fax +48 77 40 50 379

e-mail: inwestycje@kedzierzynkozle.pl