

Dalsze prowadzenie wg. projektu inst. wewnętrznej

Szafka gazowa typowa

0,5 m

Przejście PE/stal

0,8 m

rura PE

Piasek zagęszczony

Przejście PE/stal

0,10 m

0,6 m

Uziom otokowy

Płyta betonowa

Szafka gazowa typowa

rura PE

1 m

1 m

1,2 m

2,0

1 m

Uziom otokowy wg opisu techn.

1. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny
2. Złącze kontrolne typowe M-10.
3. Wymiary zbiornika: 

Pojemność	Długość	Średnica
-----------	---------	----------

Pojemność	Długość	Średnica
2700 l	2,49 m	1,25 m