



PODCZAS WYKOPU POD IZOLACJĘ PIONOWĄ UMIEŚCIĆ BEDNARKĘ ,DOKONAĆ POMIARÓW PRZY BRAKU NORMOWYCH – NALEŻY NA KOŃCACH WBIĆ UZIOM PIONOWY

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

NAZWA PROJEKTU					
PROJEKT REMONTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 12-14					
NAZWA INWESTORA					
MZBK w K.-Koźlu					
47-220 Kędzierzyn-koźle ul.Grunwaldzka 6					
LOKALIZACJA					
47-220 K.-Koźle ; ul.Limanowskiego 12-14 dzi.nr. 2128 ; jednostka ewid. Koźle					
FAZA ZADANIA		SKALA	BRANŻA		
Projekt Budowlany		1:75	INSTALACJE		
TYTUŁ RYSUNKU					
INSTALACJA ODGROMOWA					
NR RYSUNKU	E2	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENIENI	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Majewski		Architektura	20.05.2021 r.	
PROJEKTANT	Bernard Kubina		inst. elektryczne	170/72/Op	20.05.2021 r.