

UWAGI:

1. Wszystkie przejścia instalacji gazowej przez przegrody prowadzić w rurze ochronnej,
2. Na etapie wykonawstwa zwórcić uwagę na istniejące instalacje elektryczne i teletechniczne kolidujące z przebiegiem projektowanej instalacji gazowej,
3. Szczegółowe wyposażenie zbiornika oraz rozwiązania konstrukcyjne zbiornika pokazano w załączniku

OPIS:

——— - projektowana instalacja gazowa

L.p	Nazwa
15	prefabrykowana żelbetowa płyta fundamentowa o wym. ok. 4,35x1,2x0,15 m
14	zbiornik na gaz płynny V=4850 dm^3 wraz z armaturą
13	natynkowa szafka gazowa
12	zawór kulowy DN25
11	reduktor II stopnia
5	filtr siatkowy do gazu DN25
4	elastyczne przyłącze gazowe DN20 l=0,5 m
1	kocioł gazowy kondensacyjny

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel. 502-039-934; e-mail: eko.projekt@xl.wp.pl

Temat	Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan wraz z przyłączem gazu do budynku, wewnętrzną instalacją gazową i montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu		Faza: 602/I/22
Tytuł rys.	Rozwinięcie instalacji gazowej		Data: 30.06.22
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Skala: ---
Projektował	mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis	Nr rys.: 03
Wykonał	mgr inż. Marcin Hankus SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	