



UWAGI:

1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa,
2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizję z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"

ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel. 502-039-934

Temat	Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan wraz z przyłączem gazu do budynku, wewnętrzną instalacją gazową i montażem kotła gazowego w budynku przy ul. Głównej 23 w Kędzierzynie-Koźlu		Faza	602/I/22
Tytuł rys.	Rzut II piętra - instalacja c.o.		Data	30.06.22
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Skala	1:100
Autor projektu	mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej		Podpis	08
Sprawdził	mgr inż. Marcin Hankus SLK/1768/PWOS/07 w specjalności instalacyjnej		Podpis	
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński		Podpis	