



OSR-IUC.7012.26.2020.DK

Kędzierzyn-Koźle, 2020-09-11

## Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w miejscu

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.09.2020 r. (data wpływu 07.09.2020 r.) nr IRE-DS.7011.17.3.2020.RM w sprawie wydania warunków technicznych dla zadania pn. „Uzupełnienie kanalizacji deszczowej na obszarze gminy – odbudowa Młynówki na odcinku od wału do przepustu na ul. Dunikowskiego”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

### WARUNKI TECHNICZNE

1. Pierwotnie przedmiotowy kanał służył do doprowadzenia wody z rzeki Kłodnica do wówczas pracującego młyna wodnego zlokalizowanego przy ul. Portowej. Obecnie koryto Młynówki jest w wielu miejscach całkowicie zasypane i wymaga gruntownej odbudowy na całej długości. Dodatkowo na trasie tego ciek jest wiele drzew i krzewów, które na etapie inwestycji należy usunąć.
2. Dla sprawniejszego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni należy:
  - dostosować istniejące przepusty do przepływu docelowego - z uwzględnieniem planowanych inwestycji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na tym terenie,
  - wykonać umocnienie dna oraz skarp kanału betonowymi płytami ażurowymi. Jest to bardzo ważne, ponieważ obszar ten charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych, stosunkowo niewielkim spadkiem terenu oraz zabudową jednorodzinną w bezpośrednim sąsiedztwie ciek.
3. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

**KIEROWNIK**  
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
*Gabriela Helbin-Golasz*





AWANTURAZKA DZIENNYCH ANTYKALYCH  
KODOWA