



# MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

mzbk\_kedzierzyn@pro.onet.pl

www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

https://schronisko.kedzierzynkozle.pl



Kędzierzyn-Koźle 20.01.2023 r.

DZ.271.5,6.2023

## Dot. Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji: **Dostawa materiałów instalacyjnych, budowlanych, elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2023**

**Znak sprawy: DZ/2/TP/2023**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego jw. wyjaśniamy:

1) w punkcie 19.7 SWZ mowa, iż z jednej strony termin realizacji zamówienia wynosi nie dłużej niż 2 dni kalendarzowe, ale jednocześnie pod wzorem na obliczenie punktacji Zamawiający informuje, iż odrzuci ofertę, w której wykonawca zadeklarował termin nie dłuższy niż 5 dni kalendarzowych. Ponadto, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ wskazano, iż maksymalny termin wynosi 7 dni. Prosimy o określenie jaki jest maksymalny termin dostaw.

**ODP: Maksymalny termin dostawy 5 dni.**

2) Również w punkcie 19.7 SWZ w kryterium oceny ofert dot. okresu gwarancji wskazano jako maksymalna wartość 36 miesięcy, natomiast w formularzu ofertowym maksymalna wartość to 60 miesięcy. Prosimy o informację jaka jest maksymalna długość punktowanej gwarancji.

**ODP: Maksymalna długość punktowanej gwarancji wynosi 36 miesięcy.**

3) W §1 projektowanych postanowień umownych – załącznik nr 5 do SWZ Zamawiający wskazał, iż Zamawiający w ramach podanych limitów i asortymentów będzie zamawiał ilości i rodzaj materiałów stosownie do bieżących potrzeb. Wartość brutto zamówionych materiałów nie może przekroczyć maksymalnej wartości brutto zawartej umowy. W treści dokumentu, jak i SWZ oraz pozostałych dokumentów zamówienia nie określono minimalnego, gwarantowanego procentowego poziomu wykonania zamówienia. Konieczność określenia wartości minimalnej lub wielkości świadczenia stron wynika z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. W związku z powyższym, zwracamy się o określenie minimalnej procentowej wysokości, wielkości poziomu wykonania umowy w części 3 zamówienia.

**ODP: § 4 otrzymuje brzmienie: Umowa obowiązuje do wyczerpania kwoty .....zł netto + należny podatek VAT tj. .... brutto słownie: (.....)**

4) W zakresie przedmiotu zamówienia zwracamy się o udzielenie wyjaśnień do poniższych pozycji zestawienia asortymentowo-cenowego części 3 przedmiotowego postępowania:

- Pozycja 1- zamawiający napisał: Aparat 2P 40A/30mA A-Si wyłącz. różnicowoprąd. z podw. zacisk. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia -„Si” dodane do opisu pozycji.

**ODP: Wyłącznik różnicowoprądowy typu SI może być stosowany w bardziej niesprzyjających warunkach (np. zwiększone zanieczyszczenie czy zakłócenia elektromagnetyczne), skutecznie ograniczając ilość niepożądanych wyzwoleń.**

- Pozycja 2 - gniazdo 2P+PE białe tworzywo sztuczne, PC, bez halogenowe RAL 9003, kompletny produkt wygląd: zaokrąglone rogi ramek linia brzegu i podstawy dłuższa względem boków.

Większość producentów przy gniazdach, włącznikach pojedynczych jedno lub dwuklawiszowych posiada raczej jeden wymiar w kształcie kwadratu dla serii natynkowej lub wybiórczo dla serii podtynkowej jeśli rozpatrzy się serię podtynkową jako sam mechanizm i do tego dołoży obudowę plastikową z odpowiednim wycięciem np. plakietka dla gniazda, plakietka włącznika jednobiegunowego itp. Opis jaki Państwo umieścili "wygląd zaokrąglone rogi ramek linia brzegu i podstawy dłuższa względem boków" nie posiada żaden producent takiego produktu ponieważ podstawa i boki są w kształcie kwadrat.

**ODP: Zamawiający dopuszcza ramki w kształcie kwadratu. Pozostałe zapisy bez zmian.**

Proszę również odnieść się do pozostałych pozycji: od 3 do 9.

- Poz. 15, poz. 16, poz. 17 Przełącznik 1-bieg 2-obwody 16 AX 250 V AC Rodzaj zacisków Zaciski pneumatyczne. Prosimy o wyjaśnienie co czego ma służyć taki przełącznik, ilość styków.

**ODP: Pozycje 15; 16; 17 otrzymują nowy zapis: Łącznik krzywkowy 2- obwody 16A, w obudowie IP65.**

Pozycja - 39. Czy zamawiający zmieni opaski z 265 x 2,5 na 250 x 3,6 lub 280 x 3,6 czarne. Ewentualnie najdłuższe z grubości 2,5 to 200 mm długie.

**ODP: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru opasek na 200 x 2,5.**

- Pozycja - 26: B16A/0,03A typ AC 4P 10kA wyłącz. różnicowopr. - 6 szt nie ma takiego aparatu w jednym o podanych parametrach. Czy Zamawiający dopuszcza kombinację np. z firmy EATON: Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ AC PFIM-25/4/003-MW 235406+ Wyłącznik nadprądowy 3P B 16A 10kA AC PLSM-B16/3-MW 242448?

**ODP: Zamawiający dopuszcza kombinację np. z firmy EATON: Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 0,03A typ AC PFIM-25/4/003-MW 235406+ Wyłącznik nadprądowy 3P B 16A 10kA AC PLSM-B16/3-MW 242448.**

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  
w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Grunwaldzka 6  
47-220 Kędzierzyn-Koźle  
NIP 7490007070, Regon 530859315  
tel. 77 483-49-81, 77 483-55-64, 77 483-40-71,  
77 481-89-71  
fax. 77 483-46-10

Administracja Budynków Komunalnych  
ul. Juliusza Ligonja 5a  
47-224 Kędzierzyn-Koźle  
tel./fax. 77 483-48-85, 77 483-26-02  
**Punkt Stare Miasto**  
ul. Skarbowska 1a  
tel. 77 482-38-36, 77 482-32-26  
fax. 77 482-32-14

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
ul. Gliwicka 20  
47-224 Kędzierzyn-Koźle  
tel./fax. 77 483-85-28  
tel. kom. +48 604 22 96 91



# MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU



mzbk\_kedzierzyn@pro.onet.pl    www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl    https://schronisko.kedzierzynkozle.pl

• Pozycja - 51: Lampa metalohalogenowa 1000W/645 E40 W cenie. Zwracamy się o wyjaśnienie, czy ta pozycja ma również w cenie zawierać oprawę jak same źródło światła, czy tylko źródło światła, określenie „w cenie” może mieć znaczenie wielorakie.

ODP: Tak. Ma być kompletna oprawa.

- Pozycje 53, 54, 55 – czy Zamawiający dopuszcza wielkość bańki A60 dla wskazanych pozycji?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 65 – zwracamy się o określenie czy łącznik ma mieć ramkę zintegrowaną z łącznikiem czy oddzielnie?

ODP: Ramka ma być zintegrowana.

- Pozycja 70 – czy Zamawiający dopuszcza zamianę opaski na opaskę 160x2,5 białą, ponieważ o takiej długości nie jest możliwa do pozyskania na rynku polskim?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 109 – czy m=lampka ma być ZIELONA jednofazowa: montaż pulpitowy średnicy 22mm, fi 5mm, fi 10mm, fi 16mm, czy montowana na szynie?

ODP: Lampka ma być montowana na szynie.

- Pozycja 39 - opaska 265x2,5 czarna, takiej długości dla opaski o przekroju 2,5 nie ma. Maksymalną długość w przekroju 2,5 można dostać 250. Czy Zamawiający dopuści opaskę 3,6x300 czarna?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

- Pozycja 50 – opaska 165x2,5 czarna, nie ma opaski o tej długości na rynku. Czy Zamawiający dopuści opaskę kablową 160x2,5 czarna UV PV ITAline?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

- Pozycje 145, 147, 148, 149, 150 – jakiej długości świetlówek oczekuje Zamawiający?

ODP: Pozycja 145 długość 600 mm. Pozycje 147, 148, 149 długość 1200 mm.

- Pozycja 179 – czy wkręt dotyczy śruby wkręt dociskowy (proszę o podanie rozmiaru wkrętu dociskowego np: M4x12 wkręt dociskowy imbus z końcem ściętym DIN 913/A2 lub czy ta pozycja dotyczy wkrętaka typu imbus (tutaj również proszę o podanie dokładnego wymiaru i długości jakiej ma być)?

ODP: DIN 913 wkręt dociskowy z gniazdem 6-kątnym i ściętym końcem A2.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
REMONTÓW I KONTROLINGU

mgr Wojciech Niedźwiecki

DZ WN

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  
w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Grunwaldzka 6  
47-220 Kędzierzyn-Koźle  
NIP 7490007070, Regon 530859315  
tel. 77 483-49-81, 77 483-55-64, 77 483-40-71,  
77 481-89-71  
fax. 77 483-46-10

Administracja Budynków Komunalnych  
ul. Juliusza Ligonia 5a  
47-224 Kędzierzyn-Koźle  
tel./fax. 77 483-48-85, 77 483-26-02  
**Punkt Stare Miasto**  
ul. Skarbowa 1a  
tel. 77 482-38-36, 77 482-32-26  
fax. 77 482-32-14

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
ul. Gliwicka 20  
47-224 Kędzierzyn-Koźle  
tel./fax. 77 483-85-28  
tel. kom. +48 604 22 96 91