

CHARAKTER ODBIORU	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY Q1	KONTROLA NAPIĘCIA	OCHRONA OD PRZEPIĘĆ	ZASILANIE ROZDZIELNI R1/2	ZASILANIE ROZDZIELNI RS	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE KOMUNIKACJA	OŚWIETLENIE AWARYJNE	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V	ROLETA ELEKTRYCZNA	KLIMATYZACJA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNE	KLIMATYZACJA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNE	GNIAZDA 230V DATA	GNIAZDA 230V DATA	GNIAZDA 230V DATA	GNIAZDA 230V DATA	GNIAZDA 230V DATA	GNIAZDA 230V DATA	GNIAZDA 230V DATA	GNIAZDA 230V DATA	ISTN. KLIMATYZACJA SALA	KLIMATYZACJA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MINI VRF-1	KLIMATYZACJA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MINI VRF-2
NR OBWODU						R1/1-O1	R1/1-O2	R1/1-O3	R1/1-O4	R1/1-O5	R1/1-AW	R1/1-F1	R1/1-F2	R1/1-F3	R1/1-F4	R1/1-F5	R1/1-F6	R1/1-F7	R1/1-F8	R1/1-F9	R1/1-FD1	R1/1-FD2	R1/1-FD3	R1/1-FD4	R1/1-FD5	R1/1-FD6	R1/1-FD7	R1/1-FD8	R1/1-F10	R1/1-F11	R1/1-F12
NR POMIESZCZENIA				K2	111	124, 125	122, 123	101, 102, 103	104, 105a, 105b	K1	K1	124, 125	122, 123	101, 102	102, 103, 104	105b	K1, 105a	K1	122, 123, 124, 125	102, 102, 103, 104	125	124	123	124	101	102	103, 104	105b			
MOC [W]				19600	4000	520	464	864	576	288		500	500	500	500	500	500	100	200	200	600	600	600	600	400	400	600	200	1000	5300	3500



Pz = 48,3 kW
Ps = 33,8 kW



OBUDOWA ROZDZIELNI
TYPU FW71US1 - 84 mod.

UKŁAD SIECI
TN-S

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Projekt:
Zakład Usługowy ELPRO
ul. Partyzantów 10B/6 47-224 Kędzierzyn - Koźle
tel.: 604 106 574; e-mail: aklimowicz.elpro@o2.pl

Inwestor:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU
47-224 Kędzierzyn - Koźle ul. Reja 2A

mgr inż. Andrzej Klimowicz
Upr. Nr: OPL/0700/PWOE/11
Podpis :

mgr inż. Marcin Krol
Upr. Nr: 71/02/Op
Podpis :

Temat: PRZEBUDOWA INSTACJI ELEKTRYCZNEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU - I PIĘTRO

Lokalizacja:
ul. Reja 2 A
47-224 Kędzierzyn - Koźle

Branża : Elektryczna
Stadium : Projekt Wykonawczy

Tytuł rysunku : INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ROZDZIELNIA R1/1 - SCHEMAT IDEOWY

Skala : B / S
Data : 12.12.2019
Nr rys.: E-6