



# MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

mzbk\_kedzierzyn@pro.onet.pl

www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl

https://schronisko.kedzierzynkozle.pl



Kędzierzyn-Koźle 16.02.2023 r.

DZ.271.9.2023

**Dot. Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na: Przebudowę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mikołaja Reja 2A.**

**Znak sprawy: DZ/4/TP/2023**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego jw. wyjaśniamy:

Pyt. 1 Proszę o informację czy jednostki wewnętrzne klimatyzacji są zainstalowane już w pomieszczeniach, czy ich montaż będzie realizowany po wykonaniu instalacji zasilających ?

Odp. Brak jednostek. Montaż w następnym zadaniu.

Pyt. 2 Dokumentacja w treści mówi o oprawach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jako natynkowych, natomiast przedmiar robót określa je jako montowane w suficie podwieszanym.

Proszę o informację jaki rodzaj opraw należy uwzględnić w kalkulacji do montażu natynkowego, czy do zabudowy w suficie podwieszanym ?

Odp. Brak sufitów podwieszanych. Oprawy natynkowe.

Pyt. 3 Proszę o informację czy w ciągach komunikacyjnych oraz sanitariatach znajduje się aktualni sufit podwieszany ?

Odp. Brak sufitów podwieszanych

Pyt. 4 Projekt przewiduje budowę tras kanałów kablowych na zewnętrznych ścianach obiektu na których nie są projektowane gniazda instalacyjne. Czy Zamawiający dopuszcza na tym odcinku kanały w wykonaniu

standardowym (takim jak w części korytarza) z zachowaniem kanałów osprzętowych na odcinkach ścian gdzie przewidziano montaż osprzętu 45x45 ?

Odp. Dopuszcza się.

Pyt. 5 Czy obiekt w zakresie I piętra jest aktualnie użytkowany i w pełni wyposażony w umeblowanie, czy jest lub będzie wyłączony z użytku na czas prowadzenia robót ?

Odp. Obiekt jest aktualnie użytkowany i umeblowany. W ramach potrzeb będzie opróżniany i udostępniany do prac.

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuszcza pracę w szerszym wymiarze godzin niż wskazany zakres 7.00-14:30 ?

Odp. W wyjątkowych sytuacjach typu wyłączenie prądu.

Pyt. 7 W przedmiarach brak informacji odnośnie innych czynności odtworzeniowych niż uzupełnienie bruzd. Czy

Zamawiający oczekuje tylko uzupełnienia bruzd tynkiem, czy również gruntowania, szpachlowania i malowania ?

Jeśli tak, to proszę o informację w jakim zakresie względem powierzchni prowadzonych instalacji ?

Odp. Doprowadzenie tynków do stanu przed wykonaniem bruzd. Bez malowania.

Telefon do inspektora ds. elektrycznych: 539952841.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,  
REMONTÓW I KONTROLINGU

mgr Wojciech Niedźwiecki

DZ WN

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych  
w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Grunwaldzka 6  
47-220 Kędzierzyn-Koźle  
NIP 7490007070, Regon 530859315  
tel. 77 483-49-81, 77 483-55-64, 77 483-40-71,  
77 481-89-71  
fax. 77 483-46-10

Administracja Budynków Komunalnych  
ul. Juliusza Ligonia 5a  
47-224 Kędzierzyn-Koźle  
tel./fax. 77 483-48-85, 77 483-26-02  
Punkt Stare Miasto  
ul. Skarbowska 1a  
tel. 77 482-38-36, 77 482-32-26  
fax. 77 482-32-14

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  
ul. Gliwicka 20  
47-224 Kędzierzyn-Koźle  
tel./fax. 77 483-85-28  
tel. kom. +48 604 22 96 91