



- UWAGI:
1. Sposób wprowadzenia instalacji do poszczególnych lokali zweryfikować na etapie wykonawstwa,
 2. Instalację rozprowadzającą w obrębie klatki schodowej izolować cieplnie,
 3. W najwyższych miejscach instalacji zabudować odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi,
 4. Instalację prowadzić ze spadkiem w kierunku odpowietrzenia,
 5. Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych,
 6. Na etapie wykonawstwa zwrócić uwagę na występujące kolizje z instalacją elektryczną, teleinformatyczną i gazową,

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"			
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 502-039-934			
Temat	Budowa wewnętrznej instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Limanowskiego 12, 14		Faza PT 600/I/22
Tytuł rys.	Rzut I pietra - instalacja c.o.		Data 04.2022
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Skala 1:80
Autor projektu mgr inż. Magdalena Żydzik SLK/5351/POOS/14 w specjalności instalacyjnej	Podpis	Nr rys. 03	
Wykonał mgr inż. Marek Burzyński	Podpis		