

dotychczasowych zasadach, a wszelkie wynikające stąd konsekwencje obciążą Odbiorcę.

§ 4

- Umowa wchodzi w życie ze skutkiem od dnia sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, potwierdzonego w dokumencie OT/OTS lub rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego sprzedawcę lub sprzedawcę rezerwowego, z zastrzeżeniem upoważnienia z § 3 pkt. b), które obowiązuje od dnia zawarcia Umowy.
- Odbiorca będący osobą fizyczną, o której mowa w art. 38a z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU), stanowiących załącznik do Umowy oraz oświadcza, że:
 - żąda realizacji Umowy przed upływem terminu do jej odstąpienia, jeżeli rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej ma nastąpić przed upływem tego terminu,
 - został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej ze sprzedawcą z urzędu,
 - żąda realizacji umowy, o której mowa w ppkt. b) przed upływem terminu do odstąpienia od niej, jeżeli rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej ma nastąpić przed upływem tego terminu.

§ 5

- Szczegółowe warunki realizacji Umowy oraz prawa i obowiązki Stron, w tym w szczególności: warunki zmiany mocy umownej, standardy jakościowe, warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii elektrycznej, warunki wprowadzenia zmian stawek opłat taryfowych lub grupy taryfowej, zasady zmiany IRIESD sposób prowadzenia rozliczeń, parametry techniczne energii elektrycznej, bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych, zasady zmiany sprzedawcy, sprzedaż
- Użytkownik parafujący: Piotr Flasiński

rezerwową odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków Umowy oraz warunki jej rozwiązania – określone zostały w Ogólnych Warunkach Umowy (OWU), stanowiących załącznik do Umowy.

- OSD informuje Odbiorcę, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie, a szczegółowa informacja o ich przetwarzaniu znajduje się w załączniku pod nazwą Klauzula Informacyjna.
- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- Kwestie, których nie reguluje Umowa, podlegają prawu polskiemu.
- Załącznikami do Umowy są:
 - Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Umowy
 - Załącznik nr 2 - Formularz odstąpienia od Umowy **
 - Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna**
 - Załącznik nr 4 - Właściwości obiektu
 - Załącznik nr 5 - Właściwości obiektu
 - Załącznik nr 6 - Właściwości obiektu
 - Załącznik nr 7 - Właściwości obiektu
 - Załącznik nr 8 - Właściwości obiektu
 - Załącznik nr 9 - Właściwości obiektu
 - Załącznik nr 10 - Właściwości obiektu
 - Załącznik nr 11 - Właściwości obiektu

*) – pole nieobowiązkowe

**) – dotyczy Odbiorcy podlegającego ochronie danych osobowych lub posiadającego prawo do odstąpienia

Odbiorca OSD
Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A. Sabina Nowosielska
Eliżbieta Banach (podpis)
PREZYDENT MIASTA OSD ODBIORCĄ
(podpis, pieczętka imienna)

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Krytycznego
Józef Muc

RADCA PRAWNY
Klaudiusz Widera
Nr wpisu KP-1670

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Główny Księgowy
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Tadeusz Orlik

Właściwości obiektu

Obiekt nr 1		
Adres obiektu UL. KŁODNICKA 23, 47-206 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
Rodzaj obiektu (opis) REMIZA OSP - RK	dysponuje obiektem bez tytułu prawnego	
	Przyłącze 1	Przyłącze 2
Kod PPE	590322413600218587	
Sprzedawca rezerwowy	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	
Grupa taryfowa	C12A	
Okres rozliczeniowy	miesięczny	
Zużycie energii [kWh/rok]	2	
Grupa przyłączeniowa	V	
Napięcie znamionowe [kV]	0,4	
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	63	
Moc umowna [kW]	40,0	
Moc przyłączeniowa [kW]	40,0	
Moc minimalna [kW]		
Współczynnik mocy $\text{tg}\phi_0$	0,4	
Układ pomiarowy [ilość faz]	3	
Układ pomiarowy	Bezpośredni	
Energia na potrzeby		
Przekładnia przekładników: prądowych/napięciowych		
Straty mocy i energii czynnej [%/kWh/m-c]		
Straty energii biernej indukcyjnej [%/kVAr/m-c]		
Straty energii biernej pojemnościowej [%/kVAr/m-c]		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	zaciski prądowe na słupie linii napowietrznej nN, w kierunku instalacji odbiorcy	
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	zaciski prądowe na słupie linii napowietrznej nN, w kierunku instalacji odbiorcy	
Suma mocy zainstalowanej [kW]		
Kod PPE [1] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		
Kod PPE [n] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		

Właściwości obiektu

Obiekt nr 2		
Adres obiektu UL. PUSTA, 47-222 KĘDZIERZYN-KOŻŁE		
Rodzaj obiektu (opis) SCHRON - MAGAZYN SPRZĘTU OC	Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu	
	Przyłącze 1	Przyłącze 2
Kod PPE	590322413600653104	
Sprzedawca rezerwowi	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	
Grupa taryfowa	C12A	
Okres rozliczeniowy	miesięczny	
Zużycie energii [kWh/rok]	0	
Grupa przyłączeniowa	V	
Napięcie znamionowe [kV]	0,4	
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	16	
Moc umowna[kW]	7,0	
Moc przyłączeniowa [kW]	19,0	
Moc minimalna [kW]		
Współczynnik mocy tgφ ₀	0,4	
Układ pomiarowy [ilość faz]	3	
Układ pomiarowy	Bezpośredni	
Energia na potrzeby		
Przekładnia przekładników: prądowych/napięciowych		
Straty mocy i energii czynnej [%/kWh/m-c]		
Straty energii biernej indukcyjnej [%/kVAr/m-c]		
Straty energii biernej pojemnościowej [%/kVAr/m-c]		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	ZACISKI ODPŁYWOWE PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH W ZK-2686 W KIERUNKU WLZ OBIEKTU URD	
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	ZACISKI ODPŁYWOWE PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH W ZK-2686 W KIERUNKU WLZ OBIEKTU URD	
Suma mocy zainstalowanej [kW]		
Kod PPE [1] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		
Kod PPE [n] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		

Właściwości obiektu

Obiekt nr 3		
Adres obiektu UL. GŁÓWNA 10A//REMIZ, 47-222 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
Rodzaj obiektu (opis) MAGAZYN SPRZĘTU PRZECIWPOWODZIOWEGO	Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu	
	Przyłącze 1	Przyłącze 2
Kod PPE	590322413600479995	
Sprzedawca rezerwowi	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	
Grupa taryfowa	C11	
Okres rozliczeniowy	miesięczny	
Zużycie energii [kWh/rok]	0	
Grupa przyłączeniowa	V	
Napięcie znamionowe [kV]	0,4	
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	35	
Moc umowna[kW]	21,0	
Moc przyłączeniowa [kW]	21,0	
Moc minimalna [kW]		
Współczynnik mocy tgφ ₀	0,4	
Układ pomiarowy [ilość faz]	3	
Układ pomiarowy	Bezpośredni	
Energia na potrzeby		
Przekładnia przekładników: prądowych/napięciowych		
Straty mocy i energii czynnej [%/kWh/m-c]		
Straty energii biernej indukcyjnej [%/kVAr/m-c]		
Straty energii biernej pojemnościowej [%/kVAr/m-c]		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁACZA NAPOWIETRZNEGO NA BUDYNKU KIERUNEK WLZ OBIEKTU URD	
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁACZA NAPOWIETRZNEGO NA BUDYNKU KIERUNEK WLZ OBIEKTU URD	
Suma mocy zainstalowanej [kW]		
Kod PPE [1] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		
Kod PPE [n] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		

Właściwości obiektu

Obiekt nr 4		
Adres obiektu UL. JANA BRZECHWY 44, 47-222 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
Rodzaj obiektu (opis) REMIZA OSP CISOWA	Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu	
	Przyłącze 1	Przyłącze 2
Kod PPE	590322413600067321	
Sprzedawca rezerwowowy	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	
Grupa taryfowa	C12A	
Okres rozliczeniowy	miesięczny	
Zużycie energii [kWh/rok]	0	
Grupa przyłączeniowa	V	
Napięcie znamionowe [kV]	0,4	
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	40	
Moc umowna[kW]	21,0	
Moc przyłączeniowa [kW]	21,0	
Moc minimalna [kW]		
Współczynnik mocy tgφ ₀	0,4	
Układ pomiarowy [ilość faz]	3	
Układ pomiarowy	Bezpośredni	
Energia na potrzeby		
Przekładnia przekładników: prądowych/napięciowych		
Straty mocy i energii czynnej [%/kWh/m-c]		
Straty energii biernej indukcyjnej [%/kVAr/m-c]		
Straty energii biernej pojemnościowej [%/kVAr/m-c]		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO NA BUDYNKU KIERUNEK WLZ OBIEKTU URD	
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO NA BUDYNKU KIERUNEK WLZ OBIEKTU URD	
Suma mocy zainstalowanej [kW]		
Kod PPE [1] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		
Kod PPE [n] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		

Właściwości obiektu

Obiekt nr 5		
Adres obiektu UL. SZPAKÓW 11, 47-230 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
Rodzaj obiektu (opis) REMIZA OSP MIEJSCE KŁODNICKIE	Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu	
	Przyłącze 1	Przyłącze 2
Kod PPE	590322413600819197	
Sprzedawca rezerwow	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	
Grupa taryfowa	C11	
Okres rozliczeniowy	miesięczny	
Zużycie energii [kWh/rok]	0	
Grupa przyłączeniowa	V	
Napięcie znamionowe [kV]	0,4	
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	40	
Moc umowna [kW]	21,0	
Moc przyłączeniowa [kW]	21,0	
Moc minimalna [kW]		
Współczynnik mocy tgφ ₀	0,4	
Układ pomiarowy [ilość faz]	3	
Układ pomiarowy	Bezpośredni	
Energia na potrzeby		
Przekładnia przekładników: prądowych/napięciowych		
Straty mocy i energii czynnej [%/kWh/m-c]		
Straty energii biernej indukcyjnej [%/kVAr/m-c]		
Straty energii biernej pojemnościowej [%/kVAr/m-c]		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO NA BUDYNKU KIERUNEK WLZ OBIEKTU URD	
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO NA BUDYNKU KIERUNEK WLZ OBIEKTU URD	
Suma mocy zainstalowanej [kW]		
Kod PPE [1] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		
Kod PPE [n] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		

Właściwości obiektu

Obiekt nr 6		
Adres obiektu UL. SŁOWICZA 4, 47-230 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
Rodzaj obiektu (opis) REMIZA OSP MIEJSCE KŁODNICKIE	Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu	
	Przyłącze 1	Przyłącze 2
Kod PPE	590322413600805114	
Sprzedawca rezerwowowy	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	
Grupa taryfowa	C11	
Okres rozliczeniowy	miesięczny	
Zużycie energii [kWh/rok]	0	
Grupa przyłączeniowa	V	
Napięcie znamionowe [kV]	0,4	
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	25	
Moc umowna[kW]	12,5	
Moc przyłączeniowa [kW]	12,5	
Moc minimalna [kW]		
Współczynnik mocy tgφ ₀	0,4	
Układ pomiarowy [ilość faz]	3	
Układ pomiarowy	Bezpośredni	
Energia na potrzeby		
Przekładnia przekładników: prądowych/napięciowych		
Straty mocy i energii czynnej [%/kWh/m-c]		
Straty energii biernej indukcyjnej [%/kVAr/m-c]		
Straty energii biernej pojemnościowej [%/kVAr/m-c]		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO NA BUDYNKU KIERUNEK WLZ OBIEKTU URD	
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	ZACISKI PRĄDOWE PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO NA BUDYNKU KIERUNEK WLZ OBIEKTU URD	
Suma mocy zainstalowanej [kW]		
Kod PPE [1] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		
Kod PPE [n] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		

Właściwości obiektu

Obiekt nr 7		
Adres obiektu UL. SŁAWIĘCICKA 18, 47-230 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
Rodzaj obiektu (opis) REMIZA OSP SŁAWIĘCICE	Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu	
	Przyłącze 1	Przyłącze 2
Kod PPE	590322413600031469	
Sprzedawca rezerwowowy	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	
Grupa taryfowa	C11	
Okres rozliczeniowy	miesięczny	
Zużycie energii [kWh/rok]	0	
Grupa przyłączeniowa	V	
Napięcie znamionowe [kV]	0,4	
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	50	
Moc umowna[kW]	25,0	
Moc przyłączeniowa [kW]	25,0	
Moc minimalna [kW]		
Współczynnik mocy tgφ ₀	0,4	
Układ pomiarowy [ilość faz]	3	
Układ pomiarowy	Bezpośredni	
Energia na potrzeby		
Przekładnia przekładników: prądowych/napięciowych		
Straty mocy i energii czynnej [%/kWh/m-c]		
Straty energii biernej indukcyjnej [%/kVAr/m-c]		
Straty energii biernej pojemnościowej [%/kVAr/m-c]		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	ZACISKI ODPIYWOWE PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH W ZK-4927 W KIERUNKU WLZ OBIEKTU URD	
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	ZACISKI ODPIYWOWE PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH W ZK-4927 W KIERUNKU WLZ OBIEKTU URD	
Suma mocy zainstalowanej [kW]		
Kod PPE [1] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		
Kod PPE [n] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		

Właściwości obiektu

Obiekt nr 8		
Adres obiektu UL. WYSPA ZK 4072, 47-222 KĘDZIERZYN-KOŹLE		
Rodzaj obiektu (opis) BUDYNEK OSP ORW	Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu	
	Przyłącze 1	Przyłącze 2
Kod PPE	590322413600006313	
Sprzedawca rezerwowo	TAURON Sprzedaż sp. z o.o.	
Grupa taryfowa	C11	
Okres rozliczeniowy	miesięczny	
Zużycie energii [kWh/rok]	0	
Grupa przyłączeniowa	V	
Napięcie znamionowe [kV]	0,4	
Zabezpieczenie przedlicznikowe [A]	40	
Moc umowna[kW]	21,0	
Moc przyłączeniowa [kW]	21,0	
Moc minimalna [kW]		
Współczynnik mocy tgφ ₀	0,4	
Układ pomiarowy [ilość faz]	3	
Układ pomiarowy	Bezpośredni	
Energia na potrzeby		
Przekładnia przekładników: prądowych/napięciowych		
Straty mocy i energii czynnej [%/kWh/m-c]		
Straty energii biernej indukcyjnej [%/kVAr/m-c]		
Straty energii biernej pojemnościowej [%/kVAr/m-c]		
Miejsce dostarczania energii elektrycznej	ZACISKI ODPŁYWOWE PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH W ZK-4072 W KIERUNKU WLZ OBIEKTU URD	
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń	ZACISKI ODPŁYWOWE PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH W ZK-4072 W KIERUNKU WLZ OBIEKTU URD	
Suma mocy zainstalowanej [kW]		
Kod PPE [1] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		
Kod PPE [n] w miejscu wytwarzania energii		
Rodzaj źródła energii		
Zainstalowana moc elektryczna [kW]		

PREZYDENT MIASTA

Odbiorca

Sąsima Nowosielska

(podpis)

Pełnomocnik

TAURON Dystrybucja S.A.

OSD

Elżbieta Banach

(podpis, pieczęćka imienna)

KIEROWNIK

Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Józef Muc