


Inwentaryzacja przewodów kominowych na ekoliczność
wykonania wentylacji grawitacyjnych w mieszkaniu Nr 1
przy ul. Głównej 23 w 47-200 Kędzierzynie-Koźlu Regach



1. wentylacja pomieszczenia łazienki M-1
2. wentylacja pomieszczenia kuchni M-4 oraz M-10
3. wentylacja pomieszczenia kuchni M-1

Przewody kominowe Nr 1 + 3 można wykorzystać do wykonania wentylacji łazienki oraz kuchni mieszkania Nr 1
W całym budynku dokonano likwidacji wszystkich urządzeń grzewczych (piecy) na paliwo stałe i zainstalowano ogrzewanie gazowe mieszkań na Propan-butan.