

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 2023-07-05

OSR-IUC.7012. 20.2023.DK

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 07-07-2023
L.dz. 1255/23

**Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
w miejsu**

WARUNKI TECHNICZNE

Dla zadania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i budowy ścieżek
pieszo-rowerowych – Park Sławieckie – w ramach zadania: Ochrona różnorodności
biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu ”

1. Nowe latarnie można zasilić z gminnej szafki oświetlenia ulicznego SOU-5385.
2. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych, anodowanych, zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy ze źródłem światła typu LED, wyposażone w zasilacz DALI, z zabudowanym sterownikiem firmy PHILIPS lub APANET Green System oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
3. Parametry minimalne opraw oświetleniowych:
 - stopień szczelności IP65,
 - stopień odporności na uderzenia IK08 (korpus i klosz),
 - utrzymanie strumienia światła L80B10 przy min. 100 000h,
 - efektywność świetlna opraw parkowych (stylizowanych) nie mniejsza niż 90 lm/W,
 - współczynnik mocy PF/cos $\geq 0,9$ dla mocy znamionowej.
4. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne z nadrukowanymi cyframi koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
5. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi:


Daniel Kiełkiewicz, tel. 77 40 34 481

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kiełkiewicz

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik do pisma OSR-IUC.7012. 20.2023.DK




Szafka SOU-5385

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kiełkiewicz

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik do pisma OSR-IUC.7012. 20.2023.DK



Szafka SOU-5385

ENERGETYK
MIEJSKI
Daniel Kielkiewicz



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. +48 77 40 50 388
fax +48 77 40 34 474
e-mail: osi@kedzierzynkozle.pl