


# Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy:  
ZD.0003.10.2023.ZCz

Wasz znak:

BRM.0003.2.13.2023 z dnia 2023-08-28



Kędzierzyn-Koźle, 2023-09-26

**Ireneusz WIŚNIEWSKI**  
Przewodniczący Rady Miasta  
Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: zalewanie piwnicy budynku Marii Konopnickiej 5 w Kędzierzynie-Koźlu.

W związku z przyjętym podczas dyżuru Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu **2023-08-28** wniosku mieszkańca ul. Konopnickiej w sprawie **zalewania piwnicy budynku M. Konopnickiej 5 w czasie obfitych opadów**, informuję że w czasie wizji lokalnej z użytkownikiem piwnicy potwierdzono, iż przyczyną zalewania piwnicy jest przenikanie wody przez ścianę piwniczną budynku w miejscu istniejących i nieczynnych przyłączy przewodów sieci centralnego ogrzewania.

Wobec powyższego, rozwiązanie problemu zalewania piwnicy leży po stronie zarządcy budynku **Marii Konopnickiej 5** oraz właściciela sieci centralnego ogrzewania. Sprawę przekazaliśmy do właściciela sieci, tj. *Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.* w Kędzierzynie-Koźlu.

Dodatkowo informuję, że Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” zwróciła się do Gminy Kędzierzyn-Koźle z prośbą o remont nawierzchni przejścia pomiędzy budynkiem **Marii Konopnickiej 3 i 5** do **ul. Spółdzielców**. W zaistniałej sytuacji Gmina Kędzierzyn-Koźle nie może przystąpić do remontu nawierzchni przed uszczelnieniem ściany piwnicznej.

Sporządził:

mgr inż. Zbigniew CZARNOGŁOWSKI  
starszy inspektor ds. bieżącego utrzymania  
dróg i obiektów mostowych

PREZYDENT MIASTA

  
Sabina Nowosielska

**KIEROWNIK**

Wydziału Zarządzania Drogi

  
mgr inż. Marek Mazurkiewicz

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Zatwierdzam

.....  
(podpis nadzorującego Zastępcy Prezydenta)

Kopia:

1. a/a



Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piłamowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  
tel. +48 77 40 50 338  
fax +48 77 40 50 385  
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl