

MOSiR.051.01.01.01.2024.D



Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.03.2024 r.

Do: Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania nr **MOSiR.051.01.01.01.2024.D** (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00239141/01 z dnia 2024-03-11) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na robotę budowlaną p.n.: „Zagospodarowanie oświetlenia płyty boiska na terenie stadionu sportowego Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

Zamawiający, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż do w/w postępowania zostało złożone pytanie. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

PYTANIE nr 1:

„Zamawiający jako załącznik do SWZ zawarł dokumentację techniczną wykonania zamówienia w której nie zawarł informacji o zaprojektowanym natężeniu oświetlenia na płycie boiska podał jedynie konkretne typy opraw zamieszczając ich kartę katalogową oraz podając konkretnego producenta natomiast w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 9 zawarł poniższy zapis ;

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych SWZ. Jeżeli wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych, lecz nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, oraz że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o podanie wymaganego natężenia oświetlenia na płycie boiska wraz z podaniem równomierności, zamieszczenie w dokumentacji przetargowej symulacji oświetlenia Dialux lub równoważnego oraz podanie minimalnych parametrów naświetlaczy, które mogą być zastosowane w przedmiotowym postępowaniu wraz z określeniem barwy światła.”

ODPOWIEDŹ:

Dane dotyczące wymagań oświetlenia płyty boiska zostały określone w punkcie 2.4 Projektu technicznego. Jednocześnie ww. punkcie powołano się na normę PN-EN 12193:2019-01 „Światło i oświetlenie w sporcie”, gdzie w tabeli A.21 dla boiska klasy II wymagane są następujące parametry:

$$E_{hor,ave} = 200 [lx]$$

$$U_{2,hor} = 0,60$$

$$R_G = 55$$

$$R_a = 60$$

Zamawiający uznaje pozostałe zapisy treści w/w normy, dotyczące boisk piłki nożnej klasy II, za wymagane i konieczne do spełnienia.

Termin składania ofert: do dnia **26.03.2024** r., do godz. **9:00**

Dyrektor MOSiR

(-) Tomasz Radłowski

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

mgr Tomasz Radłowski