

MOSiR.051.02.01.01.2024.D



Kędzierzyn-Koźle, dnia 09.05.2024 r.

**Do: Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania nr **MOSiR.051.02.01.01.2024.D** (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00306360/01 z dnia 2024-04-29) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na robotę budowlaną p.n.: „**Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej w Kędzierzynie-Koźlu**”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

Zamawiający, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

„Nadmieniamy, iż trawy bezzasypowe składają się z dwóch rodzaj włókien monofilowych i takie trawy charakteryzują się dużą gęstością. Dla traw bezzasypowych standardowo przyjmuje się ilość pęczków na poziomie 19.000-24.000/m² oraz ilość włókien na poziomie 460.000-650.000. Podana przez Zamawiającego ilość włókien(filamentów) min. 330.000/m² świadczy o bardzo rzadkiej trawie bezzasypowej. Zatem w celu zapewnienia lepszej gęstości i jakości nawierzchni proponujemy zwiększenie gęstości trawy. Mając powyższe na uwadze prosimy o zmianę parametru ilości włókien na min. 600.000/m².”

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający pozostawia zapis SWZ: „Ilość filamentów - min. 330.000 włókien/m².” bez zmian.

Pytanie 2

Zgodnie z wytycznymi trawa bezzasypowa ma być zainstalowana na macie prefabrykowanej o grubości min.10mm wykonana z pianki poliuretanowej lub lateksowej. Jest to prawdopodobnie błąd pisarski. Podkłady amortyzujące prefabrykowane pod trawę syntetyczną wykonuje się głównie z polietylenu. Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu podkładu amortyzującego prefabrykowanego z pianki polietylenowej.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie maty elastycznej typu shockpad.

Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj: do dnia **14.05.2024 r.**, do godz. **9:00**

Dyrektor MOSiR

(-) Tomasz Radłowski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Al. Jana Pawła II 29

Stadion Sportowy KUŹNICZKA 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 71 tel./fax +48 77 472 31 38	Hala Sportowa ŚRÓDMIEŚCIE 47-220 Kędzierzyn-Koźle al. Jana Pawła II 29 tel./fax +48 77 481 60 74	Hala Widowiskowo-Sportowa AZOTY 47-223 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 1 A tel. +48 77 405 41 01	Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności WODNE OKKO 47-223 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 1 Tel. +48 508 815 540	Kryta Pływalnia 47-220 Kędzierzyn-Koźle al. Jana Pawła II 31 tel./fax +48 77 483 34 74
---	--	---	---	--