

MOSiR.051.02.02.01.2024.D



Kędzierzyn-Koźle, dnia 05.06.2024 r.

Do: Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania nr **MOSiR.051.02.02.01.2024.D** (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00344712/01 z dnia 2024-05-29) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na robotę budowlaną p.n.: „**Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej w Kędzierzynie-Koźlu**”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

Zamawiający, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

„ 1. Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę bardzo zbliżoną do wymagań o poniższych parametrach:

- Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil PE wzmocniony rdzeniem (dwa różne kolory włókien)
- Wysokość włókna: min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 370 i 390 mikronów
- Dtex: min. 16 000 dtex
- Waga włókna: min. 2 020 gr/m²
- Waga całkowita: min. 3 030 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 9 450 /m²
- Ilość włókien: min. 151 000/m²
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 66 N
- Przepuszczalność wody przez trawę min. 1 790 mm/h
- Przepuszczalność wody przez system min. 1 030 mm/h
- Wytrzymałość łączenia klejonego min. 100 N/100mm
- Spód trawy lateksowy lub poliuretanowy
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulaty EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym FIFA

Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni. Nawierzchnia ma grubsze włókna, co świadczy o lepszej wytrzymałości oraz lepszą gęstość włókien, która jest bardzo istotnym parametrem sztucznej trawy. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. **Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe, jak systemu równoważnego.**”

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany system. Zamawiający zmienia zapis SWZ.

Pytanie 2

„Zamawiający wymaga, żeby producent nawierzchni przynależał do grupy FIFA Preferred Producers (FPP). Żądanie

aktualnego certyfikatu FPP od producenta trawy jest nie tylko nieuzasadnione realnymi potrzebami Zamawiającego, ale również w istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję. Takie same wymagania stawia się producentom, którzy mają status FIFA LICENCEE PRODUCER, ponieważ przynależność do tej organizacji wiąże się z koniecznością dostarczenia produktów spełniających wymagania FIFA oraz współpracy z firmami wykonawczymi, które muszą sprostać wysokim wymaganiom jakościowym podbudowy i instalacji. Wystarczy przynależność do organizacji FIFA STANDARD LICENSEES, aby móc uzyskać certyfikat FIFA Quality lub FIFA Quality Pro, co jest wystarczającym gwarantem jakości. **W związku z powyższym Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu producentów sztucznej trawy ze statusem FIFA STANDARD LICENSEES, którzy są wymienieni na oficjalnej stronie FIFA: <https://www.fifa.com/technical/football-technology/resource-hub?Category=4N2JEHfjv2uDIpToGNGHBB>**

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający dopuszcza systemy i nawierzchnie potwierdzające zgodność parametrów z FIFA Quality i FIFA Quality Pro. Zamawiający zmienia zapis SWZ.

Termin składania ofert ulega zmianie, tj: do dnia **18.06.2024** r., do godz. **9:00**

p.o. Dyrektor MOSiR

p.o. DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Lucyna Niewadzisz
Lucyna Niewadzisz