

MOSiR.051.02.02.01.2024.D



Kędzierzyn-Koźle, dnia 07.06.2024 r.

Do: Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania nr **MOSiR.051.02.02.01.2024.D** (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00344712/01 z dnia 2024-05-29 zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00353141/01 z dnia 2024-06-05) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na robotę budowlaną p.n.: „**Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej w Kędzierzynie-Koźlu**”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

Zamawiający, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

„ Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Proponowana nawierzchnia z trawy syntetycznej spełnia wymagania normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013 oraz wytycznych FIFA na najwyższym poziomie Quality PRO. Zaproponowana nawierzchnia różni się nieznacznie od wymagań przetargowych, niemniej jednak nie będą one ani odczuwalne ani zauważalne podczas użytkowania. Nadmieniamy, iż zaproponowane przez nas parametry trawy syntetycznej są zgodne z wytycznymi FIFA i normy EN 15330-1:2013. Nadmieniamy także, że proponowana przez nas nawierzchnia posiada wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które potwierdzają wysoką jakość nawierzchni jakiej oczekuje Zamawiający.

Parametry proponowanej nawierzchni:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%, rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna,
- wysokość włókien: min. 60 mm,
- grubość włókna monofilowego: min. 400 µm,
- Dtex: min. 15500,
- ilość pęczków: min. 9 500/m²,
- ilość włókien: min. 135000/m²,
- wrywanie pęczka po starzeniu: min. 63N,
- łączenie klejone po starzeniu: min. 140/100mm,
- waga włókna: min 1590 g/m²,
- waga całkowita trawy: min. 3030 g/m²,
- podkład trawy: lateksowy

- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawy: min 1030 mm/h

Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM recykling

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

1) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta

2) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulaty EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 wykonane przez specjalistyczne laboratorium posiadające odpowiednią akredytację lub raportu z badań przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality lub Quality PRO.

3) Świadectwo higieny (atesty PZH) lub równoważny.

4) Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulaty gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 miesięcy.

5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

6) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.”

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany system. Zamawiający zmienia zapis SWZ.

Termin składania ofert ulega zmianie, tj: do dnia **21.06.2024 r.**, do godz. **9:00**

p.o. Dyrektor MOSiR

p.o. DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
L. Niewadzisz
Lucyna Niewadzisz