

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



BR/4

18.06.24

BR/4.0003.1.8.2024

Kędzierzyn-Koźle, dnia 14 czerwca 2024



Agata Blachucik
Radna Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: interpelacji/zapytania złożonego w dniu 4 czerwca 2024r., w sprawie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości przy ul. Dunikowskiego 34 i ul. Dunikowskiego 36 w Kędzierzynie-Koźlu.

W odpowiedzi na Pani interpelację/zapytanie o której mowa na wstępie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. informują co następuje:

1. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle zrealizowany Projekt p.n. „Gospodarka wodno-ściekowa w Kędzierzynie-Koźlu” nr POIS.02.03.00-00-0011/17. W latach 2018-2022 MWiK wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Przyjaźni, Tuwima, Ludowa, Stara Droga, Stara Śluza, Owocowa, Boczna, Żabieniecka, Richtera, Bursztynowa, Nektarowa, Ustronie, Wałowa, Wyspiańskiego, Olszowa, Joncy i Dunikowskiego do wysokości skrzyżowania z ul. Ustronie.
2. Wskazany powyżej Projekt Funduszu Spójności nigdy nie obejmował budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Xawerego Dunikowskiego 34-36. Od samego początku zakładano jego realizację pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Stanisława Wyspiańskiego i ul. Ustronie.
3. Niezależnie od powyższego MWiK co roku z własnych środków stara się uzupełniać infrastrukturę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta wzdłuż zarówno powstających jak i istniejących dróg zgodnie z założeniami przyjętego przez Radę Miasta Kędzierzyn-Koźle „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025”.
4. Położenie nieruchomości przy ulicy Xawerego Dunikowskiego 34-36 jest bardzo niekorzystne względem podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Zaniżenie terenu, odległość od istniejących urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej w poboczu oraz chodniku ul. Xawerego Dunikowskiego wymaga zastosowanie układów ciśnieniowych i zabudowy przepompowni ścieków. Odprowadzenie grawitacyjne ścieków w kierunku ulicy Karpackiej także jest utrudnione z uwagi na pas nieruchomości należących do osób prywatnych i istniejące na nich zagospodarowanie tych



Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości


Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 50 338
fax +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl

działek. Natomiast lokalizacja wału przeciwpowodziowego po drugiej stronie ulicy wymusza uzyskania specjalnych zgód i odstępstw od przepisów od PGW Wody Polskie na przeprowadzenie robót budowlanych w odległości 50,0m od stopy wału.

Reasumując Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. stale uzupełniając sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Kędzierzyna-Koźła będą dążyć także do umożliwienia podłączenia się przedmiotowych nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych. Jednakże z uwagi na koszty przedsięwzięcia oraz zaplanowane na ten i przyszły rok działania, realizację inwestycji będzie można przewidzieć dopiero w przyszłym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

PREZES ZARZĄDU


Barbara Ermisch-Lipniacka

PREZYDENT MIASTA


Szymon Nowosielski

18.06.24