

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



OSR.7012.6.43.2017.DK

Kędzierzyn-Koźle, 2017-04-04

Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynięcie: 05.04.2017
L.dz.: 1180

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w miejscu

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 22.03.2017 Nr IRE-DS.7011.20.2015.2017.EP, w sprawie wydania warunków technicznych oraz przekazania danych i informacji do realizacji zadania związanego z oświetleniem łącznika ul. Kościuszki z ul. Sikorskiego, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Projektowaną sieć można zasilić z istniejącego słupa nr 5242/02/507 zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego 7, zasilanego z szafy SOU 5242.
2. Istniejące, nieczynne słupy należy zdemontować i wykorzystać w celu oświetlenia ścieżki w nowo projektowanych miejscach.
3. Słup przy budynku nr 9 ze względu na inny typ, należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez tut. Wydział.
4. Zastosować oprawy typu LED, istniejące złożyć w miejscu wskazanym przez tut. Wydział.

Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Jan Kwiczak

Sprawę prowadzi: Daniel Kielkiewicz

Tel. 77 40 50 386



Materiały dostępne na tej stronie nie mogą być podstawą decyzji gospodarczych lub prawnych.

 - słupy do demontażu