

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Wpł.

22-12-2017

Biuro Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle, dnia 21.12.2017 r.

AG.3026.2.20.2017

Pani
Dorota Zasłanka
Radna Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Dotyczy: wniosku złożonego na sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniu 30 listopada 2017 r. w sprawie wyłączenia w okresie zimowym nadmuchów podczas obrad sesji Rady Miasta.

W odpowiedzi na wniosek informuję, że w celu zapewnienia właściwej wymiany powietrza w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle konieczne jest stosowanie systemu wentylacyjnego podczas sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, również w miesiącach zimowych.

Jednocześnie uwzględniając wniosek zmieniono ustawienia systemowe klimatyzacji, poprzez podniesienie temperatury nawiewanego powietrza z 21°C do 23°C.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

Kierownik Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego

Agnieszka Ziemińska

SEKRETARZ MIASTA

Zbigniew Romanowicz

Kędzierzyn-Koźle

Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 50 338
fax +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl